



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 9711908890
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ש.ב.א. שרותי כינוי ואדריכלות סיטונאות 1990 בע"מ
מענו : הרכבת 6 פתח תקוה 49279
תאריך ההזמנה : 2017/07/02

תאור המוצר

חומרל בניה : הדגם הנבדק : KRONOWALL תאורו: לוח דמוי עץ חוט אפור
ארץ יצור : גרמניה, הרפובליקה הפדרלית
שם היצרן : KRONOSPAN GMBH
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הבטלה

המדגם נלטל כתאריך 2017/06/27 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עלוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות כשרפה של חומרל בנייה: שלטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפרט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא כמלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סוגה לפי אמות המידה כת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות IV - (ארבע)
דרגת צפיפות עשן 3 - (שלוש)
דרגת עלוות צורה והטיפטוף 3 - (שלוש)
- הערות -
כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2017/07/17
תאריך הרפטה מקורי
www.sii.org.il 03-6429080 סקס, 03-6465190 טל, 03-6465233 סקס
03-6465059 טל, 03-6465225 סקס, 03-6467659 טל, 03-6465230 סקס, 03-6465190 טל, 03-6465225 סקס
רח' האם, לג' 20170101-אביב, 6997701 טל, 03-6465190 סקס, 03-6465230 טל, 03-6465225 סקס, 03-6467659 טל, 03-6465190 סקס, 03-6465233 סקס
תפקידו: ראש ענף
שם החוהם: גורל דכדרו
תפקידו: מהנדס בודק



תעודת בזיקה מספר 9711908890
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות תרוגמה: 129.5 X 13 ס"מ ועובי כולל של כ- 11.5 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 10329 גר/מ"ר
מסה ליחידת נפח: כ- 890 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח דמוי עץ בגוון חום אפור המכונה ע"י המזמין:
חילפוי קיר KRONOWALL בצבע אפור/חום תוצרת KRONOSPAN GMBH, גרמניה.

מכון התקנים הישראלי
משרד התעשייה והמסחר
רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701, טל: 03-6465125, פקס: 03-6429080
www.sii.org.il

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701, טל: 03-6465125, פקס: 03-6429080, www.sii.org.il
ענף מוצרי נימור: טל: 03-6465225, פקס: 03-6465069; ענף מוצרי שלד: טל: 03-6465230, פקס: 03-6467659; ענף אש: טל: 03-6465190, פקס: 03-6465233



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 9711908890

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מחור 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	340.0	350.0	350.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					IV	
2-4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	12.0	12.0	11.0	12.0	
2.4.4	סיווג המוצר					3	
2.5	עלוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה				ראה הערה	עלוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר					3	

מכון התקנים הישראלי - תל אביב, ישראל

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב: 03-6465125, טל: 03-6465125, פקס: 03-6429080, www.sii.org.il
ענף מוצרי בניין: טל: 03-6465225, פקס: 03-6465056, ענף מוצרי שוליים: טל: 03-6465230, פקס: 03-6467859, ענף אש: טל: 03-6465190, פקס: 03-6465233