**תעודת סיווג למשפחה מס' 7613221161**
**בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953**

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : ש.ב.א. שרותי בינוי ואדריכלות סיטונאות 1990 בע"מ

מענו : הרכבת 6 פתח תקוה 0049279

תאריך ההזמנה : 150/09/2026

**תאור המוצר**

משפחת פרקט למינציה בצבעים שונים נתוני זיהוי שהתקבלו ממזמין הבדיקה:
שם היצרן: JIANGSU TIANDE NEW MATERIAL AND TECHNOLOGY CO.,LTD, סין.
לפרטים נוספים ראו תאור מורחב של המוצר.

**פרטי הנטילה**

ראו בתעודות הבדיקה המפורטות בסעיף 3.1 בהמשך תעודה זו.
**הנוטל: בא כח המזמין**

**מהות הבדיקה:**

סיווג בשריפה לפי התקן הישראלי ת"י 755-סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה, מנובמבר 2023.

| | | |
|---|---|---|
| מסמך זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו. | **תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק למשפחה הנזכרת בתאור המורחב בדף 2 שלהלן.** | מסמך זה אינו היתר תו תקן |

**סיכום**

פרוט התוצאות, הסיווג, תחומי היישום והמגבלות מצוי בדפים הפנימיים.

**שם הבודק: מיכאל גנקין**
**תפקידו: מהנדס בכיר**

**שם המאשר: דודו וארום**
**תפקידו : ראש ענף חלונות מערכות מיגון ובטיחות אש**

**תאריך: 28/10/2026**

**תעודת סיווג למשפחה מס' 7613221161**
**בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953**



**תאור מורחב של המוצר**

א. פירוט הדגמים עליהם חל מסמך זה:
משפחת פרקט למינציה בצבעים שונים
תוצרת JIANGSU TIANDE NEW MATERIAL AND TECHNOLOGY CO.,LTD, סין.

ב. הסיווג למשפחה מתבסס על הכללים הנקובים במסמך CEN/TS 15117:08.2005,
לפי הסיווג שנקבע לדגם שנבדק.

ג. תאור משפחת המוצרים:
משפחה פרקט למינציה בצבעים שונים
תוצרת JIANGSU TIANDE NEW MATERIAL AND TECHNOLOGY CO.,LTD, סין.

הצבע שנבחר לבדיקה:
צבע חום דמוי עץ (24017-19) שעפ"י הצהרת היצרן מכיל את כמות הפיגמנט האורגני הגבוהה ביותר בין כל הצבעים של המשפחה הנ"ל.

ד. עובי: כ- 8 מ"מ.

ה. הערות נוספות:
עפ"י הצהרת היצרן משפחת פרקט למינציה מכילה פיגמנטים האורגניים בלבד.

**3. תעודות סיווג פרטניות**

**3.1 תעודות הסיווג שלפיהן נקבע הסיווג למשפחה**

| שם המעבדה | המוצר | מס' תעודת סיווג ותוצאות | תאריך תעודת סיווג |
|---|---|---|---|
| מכון התקנים הישראלי, מדור בטיחות אש של חומרים | פרקט בחלק העליון חום דמוי עץ (24017-19) | 7613221160<br>$B_{fl}$-s1 | 28/10/2026 |

**3.2 תוצאות: ראו בתעודת שלעיל**

**4 סיווג ויישומים**

**4.1 סימוכין**

הסיווג בהתאמה לסעיפים 12 ו-15 של התקן הישראלי הנזכר בתיבת מהות הבדיקה בעמוד 1 שלעיל.

**תעודת סיווג למשפחה מס' 7613221161**
**בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953**



**4.2 סיווג**

משפחת פרקט למינציה בצבעים שונים
תוצרת JIANGSU TIANDE NEW MATERIAL AND TECHNOLOGY CO.,LTD, סין.

סווג לפי תגובתו בשרפה לדרגה:

**Bfl**

הסיווג הנוסף לפי צפיפות עשן הוא

**s1**

| צפיפות עשן | | תגובה בשרפה | |
|---|---|---|---|
| 1 | s | - | Bfl |

**סיווג למשפחת פרקט למינציה**
**לפי תגובתה בשריפה: Bfl – s1**

**4.3 תחומי היישום (תנאי השימוש)**

הסיווג הנ"ל חל על היישומים הבאים:

- הרכבת המוצר בלי תלות לכיוונים, הצד העליון (הצבעים השונים) חשוף לאש בלבד.
- על תשתית לא דליקה בלבד A1 או A2-s1,d0.
- תכונות המוצר בהתאם לתאור מורחב שבתעודה זו.

**5 <u>מגבלות</u>**

מסמך זה אינו אישור דגם.

הצהרות יצרן, אם קיימות, אינן חלק ממסמך זה.

**תל אביב/28/10/2026**

**סוף תעודת סיווג למשפחה**

**תעודת סיווג למשפחה מס' 7613221161**
**בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953**



**נספח א': פענוח סימונים וראשי תיבות**

| | |
|---|---|
| $\Delta T$ | עלית טמפרטורה |
| $\Delta m$ | איבוד משקל |
| $F_s$ | התפשטות הלהבה |
| **FIGRA** | מקדם קצב גידול האש |
| **LFS** | התפשטות אש צדדית |
| **PCS** | פוטנציאל קלורי ברוטו |
| **PCI** | פוטנציאל קלורי נטו |
| **SMOGRA** | קצב היוצרות עשן |
| $t_f$ | משך הבעירה |
| $THR_{600s}$ | שחרור חום כללי תוך 600 שניות |
| $TSP_{600s}$ | שחרור עשן כללי תוך 600 שניות |